



Raccordement de Type 2 : Liaison en domaine privé à réaliser par vos soins (La responsabilité d'Enedis s'arrête au niveau du disjoncteur installé en limite de propriété)

Info client : (Puissance maxi : 36 KVA soit 60A par phase en triphasé)
(6) Borne de branchement Enedis triphasé :
 Coffret sur socle Enedis en triphasé

(7) Borne type 2 triphasé :
 Coffret sur socle en triphasé avec compteur Triphasé + disjoncteur triphasé à l'intérieur

*** Photo non contractuelle ***
**Ce descriptif illustre la solution technique de votre raccordement.
 Si votre projet évolue, il sera impératif de nous en faire part avant le règlement et l'accord de la proposition de raccordement.**

 Nom de fichier :
SAS OLERON SOUS LE SOLEIL 17

DESCRIPTIF DES TRAVAUX Branchement individuel neuf en injection	OSR N° 73059840	
	Chargé d'étude : MATIGNON Carine	Date 30/01/2020

Enedis
 ARG2P
 CS 50250
 17305 ROCHEFORT Cedex
 Tél : 09 69 32 18 84 (choix 1)
 enedis.fr

SA à directoire et à conseil de surveillance
 Capital de 270 037 000 € - R.C.S. de Nanterre 444 608 442
 Enedis - Tour Enedis - 34 place des Corolles
 92079 PARIS LA DEFENSE Cedex
 Enedis est certifié ISO 14001 pour l'environnement